


WYKAZ MONTAŻOWY LINII KABLOWYCH nn-0,4kV

Odcinek		Typ i rodzaj kabla	Kabel								Długość kabla		Układanie kabla			Wykop					Piasek Sand m ³	Niebieska folia kablowa	Rury osłonowe					Urządzenia dodatkowe			
od	do		YAKXS 4x35mm2	YAKXS 4x50mm2	YAKXS 4x120mm2	YAKXS 4x120mm2 z demontażu	YKY 4x120mm2	YKY 3x4mm2	YKY 3x6mm2	YKY 3x10mm2	Długość elektryczna	Długość trasowa	w ziemi	w rurze	w złączu, stacji, na słupie	0.8 x 0.4	1.0 x 0.4	1.2 x 0.4	0.8 x 0.6	1.2 x 0.6			w wykopie					Uziemienie	mufa ZRMZ 120	Złącze ZKP	
																							SRS 110	PS 110	RHDPEp 160	RHDPE 110	SMR 160				
																							m	m	m	m	m				kpl.
Linia nn-0.4kV T-8137 - Z-301																															
M1	M2	YAKXS 4x120mm ²			44						44	38	34	4	6	38					12.16	34	4	5					2		
Linia nn-0.4kV ST 10-429																															
proj. słup nr 21	proj. słup nr 22	YAKXS 4x120mm ²				57					57	57	3	54		57					18.24	3		57							
Linie nn-0.4kV																															
																								32							
suma					44	57					101	95	37	58	6	95					30.4	37	4	94					2		
																									TAB.2						