PION WENT. 3
1235m3/h
1260m3/h
R-2495m3/h

Świetlica
1.31
1000m3/h

Sala szkoleniowa
1.29
500m3/h

1.30
150m3/h

1.32
150m3/h

Komunikacja
1.26
80m3/h

1.28
10m3/h

1.33
10m3/h

Sala edukacyjna
1.35
500m3/h

1.34
10m3/h

1.27
10m3/h

Pom. techniczne
1.24
10m3/h

Komunikacja
1.25
120m3/h

Klatka schodowa
1.23
60m3/h

1.22
150m3/h

PION WENT. 4
1235m3/h
1150m3/h
R-2385m3/h

prześwit min30mm

WENT. WC PIĘTRO

WENT. WC PARTER

KANAŁ

OBUDOWA Z PŁYT OGNIOODPORNYCH EI 120 Z REWIZJĄ DO CZWORNIKA