[illegible]





| Zestawienie rur poziomych -I (planicy) | | | |
|--|------------------|--|-------|
| Rura st. ochronna Dn 150/4,7mm | Dw 140 | | 3,5m |
| Rura PE100 Dn 63 SDR 17,5 | Dw 50 woda spoż. | | 29,1m |
| Rura PE100 Dn 90 SDR 17,5 | Dw 50 ochronna | | 8m |
| Rura PE100 Dn 90 SDR 17,5 | Dw 80 p.poz. | | 35,5m |
| Izolacja rur gr. 20mm odpowiednio (dla wszystkich rur) | | | |

4x BUFOR c.w.u 500dm3
z podwójną węzownicą
SGW 500 GALMET

Umywalki i muszle klozetowe w węzłach dla dzieci w pom. 0,18, 0,23, 0,24, 0,31 w wymiarach pomniejszonych dostosowanych do grup wiekowych zgodnie z ustaleniami z inwestorem. W w/w pomieszczeniach, wszystkie baterie umywalkowe i prysznicowe z zaworami termostatycznymi 40st.

UWAGA;
System p.poż. zaprojektowany do zasilania
3-ech hydrantów jednocześnie.

LEGENDA:

- LEGENDA:**
-  - przewód wody zimnej
 -  - przewód wody ciepłej
 - - przewód cyrkulacyjny
 - - przewód wody p.poż.
 -  - zbiornik buforowy 500dm3
 -  - hydrant dn25 z wyłącznikiem poż. z węzłem półstacijnym 25m

| | | | | |
|--|---------------|--|----------|---|
| <p align="center">BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I KONSULTINGOWYCH DAR DARIUSZ ZAGAJA 77-200 MIASTKO UL. GÓRNA 19b TEL. 536 865 360</p> | | | | |
| <p>TEMAT: BUDOWA GIMNASTYCZNEJ PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO W SULECZYNIE DZIAŁKA NR 305/9 OBEJMUJĄCA: GIMNA SULECZYN</p> | | | | |
| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIEN: | | PODPISY: | SKALA: |
| mgr inż. Dariusz Zagaja | P-000002PBB17 | | | 1:100 |
| SPRAWDZIŁ: | NR UPRAWNIEN: | | PODPISY: | DATA: |
| mgr inż. Grzegorz Łęgowicz | LKP1155PQ0507 | | | sierpień 2021 |
| <p align="center">BRANŻA: SANITARNIA</p> <p align="center">NADZIA RYSUNKU: RZUT INSTALACJI WODNEJ C.W.U. PARTER</p> | | | | <p align="center">Rys. Nr: 2/11</p> |