

Rozwinięcie instalacji c.w.u.  
dla pompy i kotła nr 2

DACH

8,50

PIETRO

Umywalki i muszle klozetowe w węzłach dla dzieci w pom. 1,3, 1,8, 1,21, 1,30, 1,32 w wymiarach pomniejszych dostosowanych do grup wiekowych zgodnie z ustaleniami z inwestorem. W w/w pomieszczeniach, wszystkie baterie umywalkowe i prysznicowe z zaworami termostatycznymi 40 st.

LICZBA DZIECI - 33 NA  
SALE + 2 OPIEKUNKI  
ŁĄCZNIE 4 SALE - 132 DZIECI + 8  
OPEKUNEK NA PARTER + 1SALA PIETRO  
ŁĄCZNIE 9 SAL - 300 DZIECI +  
16 OPEKUNEK + 4 prac.  
administracj

PARTER

PIWNICA

Ilość wody na sekcję 2 POMPY ciepła

ŁĄCZNA DZIECI 100x40dm3 (10dm3 CIEPŁA)  
 ŁĄCZNA PERSONELU 7x50dm3 (10dm3 CIEPŁA)  
 ŁĄCZNIENIE ZAP. 2,68+0,35m3 x 3 sekcje POMP = 9,00m3 woda zimna (2,27m3 woda ciepła)  
 ZAPLECZE KUCHENNE 1,5m3 woda zimna (w tym 1m3 woda ciepła)  
 ŁĄCZNIENIE ZAP. dla przedszkola 10,6m3/dobę (w tym 3,3m3 wody ciepłej)

Parametry  
pracy pompy 45/35  
ciepła

P cyrkulacyjna Q-0,5m<sup>3</sup>/h wys. 1bar

**LEGENDA:**

LEGENDA:

- przewód wody zimnej
- przewód wody ciepłej
- przewód cyrkulacyjny
- przewód wody p.poż.
- bateria z termostatem 40st.
- bateria bez termostatu
- zmywarka automatyczna

|  |                 |         |                                      |
|--|-----------------|---------|--------------------------------------|
| <p><b>BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I KONSULTINGOWYCH DAR</b><br/> <b>DARIUSZ ZAGAJA 77-200 MIĄSTKO UL. GÓRNA 16 TEL. 536 865 360</b></p>             |                 |         |                                      |
| <p><b>TEMAT: BUDOWA GIMNASTYCZNEGO STADIUM SAMORZĄDU GMINY W SŁUBICZYNIE</b><br/> <b>DZIAŁKA NR 305/5 OBRĘB SŁUBICZYNO, GMINA SŁUBICZYNO</b></p> |                 |         |                                      |
| PROJEKTOWY:  | NR UPRAWNIEN:   | PODSZY: | SKALA:                               |
| mgr inż. Dariusz Zagaja  | 200405000000011 |         |                                      |
| SPRZĄDZ:   |                 | PODSZY: | DATA                                 |
| mgr inż. Grzegorz Łajczak  | 240105000000007 |         | sierpień 2022                        |
| <p><b>BRANŻA: SANITARNIA KAZIMIERZYSKA</b></p> <p><b>ROZWINIENIE: INSTALACJA WODNEJ I C.W.U. OBIĘG POMPY CIEPŁA NR3</b></p>                      |                 |         | <p><b>Rys. nr</b><br/> <b>5W</b></p> |